



תעודת סיווג מס' 9611909310
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מ. רוטנברג ובניו בע"מ
מענו : מדינת היהודים א. התעשייה הרצליה 0046766
תאריך ההזמנה : 04/07/2016

תאור המוצר

דוגמת לוח בגוון אפור המכונה ע"י המזמין : לוח פיבר צמנט תוצרת גיימס הרדי, אוסטרליה.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 04/07/2016
הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין
מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

סיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י 755 "סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין – שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה" (יולי 2013) זהה לתקן אירופי EN 13501-1:2007.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק
---	--


סיכום

המוצר הני"ל סווג לדרגה A1 ללא בדיקה בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית 96/603/EC (OJ L 267 19.10.1966 p23) ראה מבוא לתקן אירופי EN 13501-1:2007.
(פרטים ראה בגוף התעודה)

שם החותם : דר. רב־דן גורה
תפקידו : ראש ענף בטיחות אש

שם החותם : גנאדי ברלין
תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך : 12/07/2016



2. פרטי המוצר

2.1 תיאור המוצר

- דוגמת לוח בגוון אפור המכונה ע"י המזמין: לוח פיבר צמנט תוצרת ג'ימס הרדי, אוסטרליה.

2.2 מידות המוצר

- מידות הדוגמה: כ- 100 X 100 ס"מ; עובי ממוצע: כ- 9 מ"מ.

- מסה ליחידת שטח: כ- 12774 גר"מ"ר.

- מסה ליחידת נפח: כ- 1389 ק"ג/מ"ק.

4.1 הסמכתה לסיווג

המוצר סווג בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית שקבעה את רשימת החומרים שמקבלים סיווג A1 ללא בדיקה. הרשימה הזו מופיעה במסמך של הוועדה 96/603/EC (OJ L 267 19.10.1966 p23). ראה מבוא לתקן אירופי EN 13501-1:2007+A1:2009 (E).

4.2 סיווג

המוצר שמכונה ע"י המזמין: לוח פיבר צמנט תוצרת ג'ימס הרדי (אוסטרליה) סווג לפי תגובתו בשרפה לדרגה

A1

סיווג לפי תגובה בשרפה: A1

תל אביב/ 12/07/2016